

.....
 wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór technologiczny pracy węzłów ciepłowniczych w obiektach służbowych KWP w Gdańsku.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

1. Jakie są moce cieplne węzłów c.o. i c.w.u. ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
2. Kto i w jakim zakresie ponosi koszty usuwania awarii i napraw?

ODPOWIEDŹ:

ad. 1

TABELE UWZGLĘDNIAJĄCE WARTOŚCI MOCY CIEPLNYCH odpowiednio z podziałem na c.o. i c.w.u.

- obsługa całoroczna węzłów dwufunkcyjnych (centralne ogrzewanie – c.o. i ciepłej wody użytkowej – c.w.u.):

OBIEKTY	MOC CIEPLNA
- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku obiekty przy:	
ul. Okopowa 15	0,480 MW (c.o. 0,450MW, c.w.u. 0,030 MW)
ul. Podwale Przedmiejskie 2-4	0,360 MW (c.o. 0,330MW, c.w.u. 0,030 MW)
ul. Biskupia 23 (dwa węzły)	0,466 MW (c.o. 0,426MW, c.w.u. 0,040 MW)
	0,364 MW (c.o. 0,307MW, c.w.u. 0,057MW)
ul. 3 Maja 7 (Wydział Transportu)	0,475 MW (c.o. 0,450MW, c.w.u. 0,025 MW)
ul. Słowackiego 161 (Hala Sportowa)	0,242 MW (c.o. 0,200MW, c.w.u. 0,042 MW)
- Komenda Miejska Policji w Gdańsku obiekty przy:	
ul. Nowe Ogrody 27	0,320 MW (c.o. 0,300MW, c.w.u. 0,020 MW)
ul. Biała 1 A (III Komisariat Policji)	0,150 MW (c.o. 0,120MW, c.w.u. 0,030 MW)
ul. Platynowa 6F (I Komisariat Policji)	0,122 MW (c.o. 0,064 MW, c.w.u. 0,035)MW, wentylacja 0,023 MW)
- Komenda Miejska Policji w Gdyni obiekt przy:	
ul. Zakręt do Oksywiu 12/14 (Baza Transportu)	0,090 MW (c.o. 0,060 MW, c.w.u. 0,030 MW)

- obsługa sezonowa w okresie od 1 października do 30 kwietnia węzłów jednofunkcyjnych (centralne ogrzewanie – c.o.):

OBIEKTY	MOC CIEPLNA
- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku obiekty przy:	
ul. Trakt Św. Wojciecha 47	0,240 MW (c.o. 0,240MW)

- Komenda Miejska Policji w Gdańsku obiekty przy:	
<i>ul. Kaprów 14 (IV Komisariat Policji)</i>	0,042 MW (c.o. 0,042 MW)
<i>ul. Krynicka 7 (V Komisariat Policji)</i>	0,119 MW (c.o. 0,119 MW)
<i>ul. Kasztanowa 6 (VI Komisariat Policji)</i>	0,084 MW (c.o. 0,084MW)

ad. 2

Awarie, naprawy wymagające większego nakładu finansowego będą realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o szczegółowo przedstawiony kosztorys prac naprawczych.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – **04.04.2007r. do godz. 11.50**
- termin otwarcia ofert – **04.04.2007r. do godz. 12.00**

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

***Starszy Specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku***

Ewa Samulak Augustyn

Wyk. w 2 egz.

egz. nr 1 – wykonawca, który zadał pytanie

egz. nr 2 – potencjalni wykonawcy/strona internetowa

a/a