

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór technologiczny pracy węzłów ciepłowniczych w obiektach służbowych KWP w Gdańsku**

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

1. Co należy rozumieć przez „usuwanie drobnych usterek urządzeń technologicznych” –wymiana aparatury elektrycznej sterowania. Czy do tych urządzeń należy zaliczyć siłowniki, pompy oraz regulatory?
2. Jeśli chodzi o usuwanie zapowietrzeń, to rozumiem , że chodzi o odpowietrzanie zbiorcze instalacji, które to znajduje się np. w pomieszczeniu węzła ciepłego i w ramach ewentualnie zwartej umowy nie jest wykonywane odpowietrzanie poszczególnych grzejników w pomieszczeniach.
3. Jaki jest średni wiek i stan techniczny węzłów , jakiego typu i jakiej firmy są zamontowane urządzenia. Czy można zobaczyć niektóre węzły?

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

Przez „usuwanie drobnych usterek urządzeń technologicznych” – „wymiana aparatury elektrycznej układu sterowania” należy rozumieć wykonanie czynności naprawczych w ramach podpisanej umowy. Koszt urządzeń – typu siłowniki, pompy oraz regulatory - które podlegałyby wymianie pokrywa Zamawiający.

**Ad. 2**

W ramach umowy chodzi o odpowietrzenie zbiorcze instalacji znajdującej się w pomieszczeniu węzła ciepłego. Odpowietrzanie grzejników w pomieszczeniach nie jest przedmiotem umowy.

**Ad. 3**

W większości węzły pracują w oparciu o płytowe wymienniki firmy LPM i ALFA-LAVAL ( wiek tych węzłów to przedział 2,5 ÷ 7 lat ).

Dwa węzły pracują na bazie wymienników typu JAD (wiek w przedziale 10 ÷ 12 lat). Wszystkie węzły są w stanie dobrym.

Istnieje możliwość oględzin węzłów po uprzednim uzyskaniu zgody wejścia na obiekt i uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy w sprawie 058 32 14 807.

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża:**

- termin składania ofert - 12.04.2006r. do godz. 10.50
- termin otwarcia ofert – 12.04.2006r. o godz. 11.00

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.**

**st. specjalista  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Ewa Samulak-Augustyn**

Wyk. w 3 egz.  
Egz. nr 1 -2 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
Egz. nr 3 - a/a